

SAVUNPOISTOLAITTEISTON HUOLTOA- JA KUNNOSSAPITOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Yleensä savunpoistolaitteiston tarkoituksena on ohjata tulipalosta muodostuva savu ja lämpö niin, että ihmisten poistuminen palotilanteessa ei vaarannu ja että sammutus- ja pelastushenkilökunnan toiminta on mahdollista.

Lisäksi toimivalla savunpoistolaitteistolla voidaan vähentää savuvahinkoja, estää lieskahduspisteen (savukaasujen räjähdys) muodostuminen sekä pidentää rakenteiden kestoaikaa palotilanteessa.

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Pelastuslain 12 §:n mukaan rakennuksen omistaja ja haltija vastaavat savunpoistolaitteiden toimintakunnosta sekä asianmukaisesta huollosta ja tarkastamisesta.

pelastuslaki 12 §

Laitteiden kunnossapito

Seuraavat tässä laissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

- 1) sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto
- 2) sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet *
- 3) palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet
- 4) poistumisreittien opasteet ja valaistus
- 5) väestönsuojien varusteet ja laitteet.

** Savunpoistolaitteet ovat kohdan 2) mukaisia laitteita.*

RIL 232-2012

1.1.1 Vuositarkastukset

Savunpoistolaitteisto tulee tarkastaa kokonaisuudessaan vähintään kerran vuodessa, mikäli valmistajan ohjeet eivät edellytä tiheämpää tarkastusväliä. Uudisrakennuskohteissa yleensä savunpoistolaitteiston asennusliike laatii tarkastus- ja huoltosuunnitelman.

Säännönmukaiset tarkastukset tehdään vähintään kerran vuodessa koko savunpoistolaitteistolle. Tarkastajan tulee olla pätevätyöntekijä. Tarkastukset tehdään määräysten ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.