

## SAVUNPOISTOLAITTEISTOJEN HUOLLOT

### I TARKASTETAAN OPASTEET:

- opasteet
- laukaisukaavio
- toimintaohjeet

### II TARKASTETAAN LAUKAISUPAINIKKEET:

- merkinnät
- merkkivalot
- löysät liitokset
- testataan toiminta

### III LAUKAISUKESKUS:

Yleissilmäys ja merkkivalot:

- yleinen kunto (mm. liitokset, johdotus, akut, piirilevy)
- merkki- / vikavalot
- valvonnat
- yhteensopivuus kyseiselle laitteistolle

Testataan, mitataan, päivitetään tai tarkastetaan:

- löysät liitokset
- akkujen latausjännite
- akkujen kuormitustestaus
  - akut vaihdetaan aina, jos ne eivät läpäise kuormitustestausta
  - kaikki 4 vuotta vanhat tai sitä vanhemmat akut vaihdetaan
  - jos keskusvalmistajan huolto-ohje edellyttää tiheämpää vaihtoväliä, noudatamme sitä
- toimintajännitteet
- huoltolaskurin nollaus
- jälleenannot (hälytys / vika)
- vaatimuksenmukaisuus
- tehon lähteet
- huoltomerkinnät
- keskuksen toiminta
- järjestelmän palautuminen normaalitilaan

### IV SAVUNPOISTOLUUKUT / -IKKUNAT:

Tarkastetaan:

- laitteiston toiminta (koelaukaisu)
- avautuuko luukku riittävästi (riittävyys vaihtelee mm. mallin mukaan)
- vaatimuksenmukaisuus
- tiivisteiden kunto

**PALVELUN KUVAUS - HUOLTO**

- osien kiinnitykset
- saranat
- luukun ja jalustan kunto (laho/ruostunut?)
- järjestelmän palautuminen normaalitilaan

Rasvataan:

- saranat sekä muut liikkuvat osat tarpeen mukaan
- hoidetaan ikääntyneitä tiivisteitä tarvittaessa silikonispraylla

**V \* KONEELLINEN SAVUNPOISTO**

tarkastetaan:

- merkkivalot
- puhaltimien/imurien toiminta ja pyörimissuunnat
- kanavien toiminta
- korvausilman toiminta
- savunhallintapeltien toiminta
- viiveet
- käytetään 30 minuuttia mikäli mahdollista
- järjestelmän palautuminen normaalitilaan

**VI \* SAVUVERHOT**

- toiminta suunnitelman mukaisesti
- järjestelmän palautuminen normaalitilaan

**VII LAADITAAN DOKUMENTOINTI**

- tehdään huoltotodistus
- tehdään huoltokirjamerkinnot
- laaditaan tarvittaessa huoltosuunnitelma

**VIII HAVAITUT VIAT JA PUUTTEET**

- pienet viat korjataan huollon yhteydessä
- isommista vioista ja puutteista toimitetaan selkokielineen raportti ja korjausesitys
- raportoidaan asiakkaalle myös havaitut savunpoistoon liittymättömät kiinteistön kuntoon oleellisesti liittyvät asiat

**IX TYÖSKENTELYTURVALLISUUS**

tarkastetaan:

- kulkureittien turvallisuus
- turvalajaiden kiinnityspisteet
- voiko työn tehdä turvallisesti
- savunpoistokattoluukkujen / -ikkunoiden putoamissuojat

\* laitteiston sisältäessä